


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Buitenwallepad 3 bus 0401, 9000 Gent

appartement

identificatiecode: 44021-G-OMV_2019099358/EP18894/A001/D01/SD015

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 14-06-2024

Handtekening:

MARTIJN Vyncke

Dit certificaat is geldig tot en met 10 juli 2033.

MULTIPROFESSIELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BUREAU BOUWTECHNIEK
EP18894

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E21

Eis

E40

BEN

E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het S-peil (S31) voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	21/08/2019
Datum einde van de werken	10/07/2023
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.281
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	80
Beschermd volume (m ³)	448
Verliesoppervlakte (m ²)	271
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	126
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,40
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,45
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	-758
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31597370 / 31622147

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

MARTIJN Vyncke
MULTIPROFESSIELE
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BUREAU
BOUWTECHNIEK
2000 Antwerpen
EP18894 | 0456565340

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.