

CERTIFICAAT

firma
naam:
straat en nummer: BRANDSTOFFEN VAN ASSCHE
postcode en gemeente: Stookolie - diesel - olie - tankkeuringen
tel.: Karreweg 37
fax.: 9870 ZULTE
email: T 056 689 379
ondernemingsnummer: info@vanasschetexaco.be
BTW BE 0687 515 709
klant: <input checked="" type="checkbox"/> eigenaar <input type="checkbox"/> gebruiker <input type="checkbox"/> syndicus <input type="checkbox"/> particulier <input type="checkbox"/> onderneming
naam: DHR PILATE ALBERT
straat en nummer: OUDENAARDE WEG 93
postcode en gemeente: 5490 WORTEGEM - PETEGEM
tel.: gsm: 0495 / 384 1786
email:
inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar
firmanaam:
straat en nummer:
postcode en gemeente:
tel.: gsm:
fax.:
email:
ondernemingsnummer:

('HOUDER')

volgnummer attest:
technicus
voornaam en naam: BRAM VAN ASSCHE
erkenningnr.: SV 06300
datum controle: 19 / 08 / 2010
arbeidsduur: van u tot u
adres opslagtank indien verschillend van klant <input type="checkbox"/> N.v.t.
naam contactpersoon:
straat en nummer:
postcode en gemeente:
tel.: gsm:
email:
vervoerder van afvalstoffen
firmanaam:
ondernemingsnummer:
voornaam en naam chauffeur:
handtekening:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

<input checked="" type="checkbox"/> particulier <input checked="" type="checkbox"/> niet-ingedeeld, inhoud: 500 L <input type="checkbox"/> ingedeeld, inhoud: L <input type="checkbox"/> klasse 3 (vanaf 5000kg) <input type="checkbox"/> klasse 2 <input type="checkbox"/> klasse 1		<input type="checkbox"/> onderneming <input type="checkbox"/> ingedeeld, inhoud: L <input type="checkbox"/> klasse 3 (vanaf 100L) <input type="checkbox"/> klasse 2 <input type="checkbox"/> klasse 1	
<input checked="" type="checkbox"/> ondergronds <input type="checkbox"/> bovengronds	<input checked="" type="checkbox"/> groeve <input checked="" type="checkbox"/> niet toegankelijk <input type="checkbox"/> toegankelijk <input type="checkbox"/> inkuiping <input type="checkbox"/> andere:	<input checked="" type="checkbox"/> cilindrisch <input checked="" type="checkbox"/> rond <input type="checkbox"/> parallellepipedum <input type="checkbox"/> ovaal <input type="checkbox"/> andere:	<input checked="" type="checkbox"/> staal (enkelwandig) <input type="checkbox"/> staal (dubbelwandig) <input type="checkbox"/> roestvast staal <input type="checkbox"/> gewapend thermoharder te kunststoffen <input type="checkbox"/> andere kunststoffen <input type="checkbox"/> prefabconstructie
datum van plaatsing: / / 1990		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: TANK AAN WEZIG			

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

<input type="checkbox"/> aanwezig <input type="checkbox"/> niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	<input type="checkbox"/> nr. prototypekeuring: n.v.t.
norm:	
<input type="checkbox"/> inhoud:	<input type="checkbox"/> diameter: en lengte:
*Dit is niet de merkplaat of klevier die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2. van titel II van het Vlaamse).	

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3. van titel II van het VlareM)		op basis van:	controle werking	
<input type="checkbox"/> aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig <input type="checkbox"/> n.v.t.	permanent: <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	<input type="checkbox"/> fluidum	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok
		<input type="checkbox"/> onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> peilbuis + sensor/detector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> andere:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akoestisch of visueel alarmsignaal				
<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd		Bevestig in deze ruimte minstens de afruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld. ULTRASOON TEST BOVENDRUK TEST (OVERDRUK)		
dichtheidsbeproeving <input checked="" type="checkbox"/> ultrasoon, boven het vloeistofniveau: 4,2 dBuV onder het vloeistofniveau: 3,9 dBuV <input checked="" type="checkbox"/> overdruk, drukverlies: Geen mbar/h <input type="checkbox"/> onderdruk, drukverlies: mbar/h <input type="checkbox"/> andere methode: <input type="checkbox"/> opmerkingen:				
kathodische bescherming: <input type="checkbox"/> aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig <input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok opmerkingen:				
peilmeting	aanwezig		controle werking	
	niet aanwezig		ok	
	n.v.t.		niet ok	
	peilstok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pneumatisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hydrostatisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
andere:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek: <input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> vorige onderzoek uitgevoerd op / /, rapport in bijlage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> uitgevoerd op / /, rapport in bijlage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee				
kathodische bescherming: <input type="checkbox"/> aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig <input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok opmerkingen:				
onderzoek van de staat van de binnenwand: <input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd inwendige inspectie: <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:				
onderzoek van de staat van de buitenwand: <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> uitgevoerd <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok opmerkingen:				
*De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieubeschuldige erkend in de discipline bodemcontrole.				
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden - GEEN GEBREKEN VASTGESTELD. - GEEN WATER NOCH SLIB AANWEZIG IN DETANK				
EINDBEOORDELING				
<input checked="" type="checkbox"/> groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.			
<input type="checkbox"/> oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.			
<input type="checkbox"/> rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.			
***Binnen de veertien dagen na het een rode merkploot of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.				
WAARSCHUWING Niet-ingegeelde inrichting: Indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onmiddellijk alle maatregelen genomen om de schade en verontreiniging van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslag installatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geleidigd in de laatste geval wordt de toezichtouder onmiddellijk verwittigd. Bovendien is het gevaar van een ernstige verontreiniging en wanneer de voorzorgsmaatregelen niet voldoende zijn, mag het buiten gebruik stellen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsinstallatie.				
Ingegeelde inrichting: Indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslag installatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geleidigd in de laatste geval wordt de toezichtouder onmiddellijk verwittigd. Bovendien is het gevaar van een ernstige verontreiniging en wanneer de voorzorgsmaatregelen niet voldoende zijn, mag het buiten gebruik stellen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsinstallatie.				
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 19-08-2025 <input type="checkbox"/> n.v.t.				
BRANDSTOFFEN VAN ASSCHE Stookolie - diesel - olie - tankkeuringen Karreweg 37 9870 ZULTE T 056 689 379				
handtekening erkend technicus			handtekening klant	
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op info@vanasschevaxco.be of op de website www.vanasschevaxco.be / vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/.				
BTW BE 0687 515 709				