


20 JUN 2017



Schakelmateriaal: niko original wit
 Hoogte schakelaars/stopcontacten = 105/25cm
 videofoon: mini handsfree

Audio
 - LS kabel 1,5mm²
 - geen afdekplaten voorzien

EAN NUMMER: 541448860016212446

Revisie:	E
Datum:	24/05/2017
APP.NR.:	187/401
Werfnr:	16024

Tribeca
 Nieuwevaart 187
 9000 Gent

Schaal 1:50

ELEKTRIEK nv
 Esenweg 112
 8600 DIKSMUIDE
 BTW: BE444.242.578



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Aanvraagnr. 234732

Ref. verslag RAP BD 20170620-1E



Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

Engelse Wandeling 2 F8L- 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)

Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - AREI art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	TRIBECA	Voornaam		Postnr	9000
--	---------	----------	--	--------	------

Adres	Nieuwevaart 187/401	Gemeente	GENT
-------	---------------------	----------	------

Installateur	ELEKTRIEK NV	Gemeente	DIKSMUIDE
--------------	--------------	----------	-----------

BTW-nummer	BE 0444.242.578
------------	-----------------

of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	__ / __ / __	Gemeente	
------------------------	---	------------------	--------------	----------	--

Plaats van onderzoek	TRIBECA	Postnr.	9000
----------------------	---------	---------	------

Adres	Nieuwevaart 187/401	Gemeente	GENT
-------	---------------------	----------	------

EAN-code	541448860016212446	Elektriciteits verdelers	
----------	--------------------	-----------------------------	--

Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten	<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)	<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden	<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid
------------------	--	---	--	--

Algemene beschrijving van de aansluiting **Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen**

U _{nom} (V ac/dc)	1N400V	2x	2P AUT 16A - 1,5mm ²
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10mm ²	2x	2P AUT 16A - 2,5mm ²
I _{nom} aansluiting (A)	40A MAX	3x	2P AUT 20A - 2,5mm ²
Type alg. schakelaar	ALG. DIFF	1x	2P AUT 32A - 6mm ²
Aantal borden	1		VIA DIFF 30mA
Aantal eindstroombanen	12	1x	2P AUT 16A - 2,5mm ²
Type aardelektrode	LUS	3x	2P AUT 20A - 2,5mm ²
Algemene diff.stroom.inr.	2P 40A 300mA		-----
Bijkomende diff.stroom.inr.	2P 40A 30mA		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	1 Ω Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 1 MΩ Werking differentieelstroominrichting :
		OK / NOK Continuïteit PE-geleiders & equipot. :
		OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Inbreuken :	geen
-------------	------

Opmerkingen: Verlichting, keuken, badkamer, CV ketel niet geplaatst/afgewerkt.

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ - ___

Besluit

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controlebezoek uiterlijk op:	20.06.2042	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	J. VAN HEMELEN V.B. DECAESTECKER VZW Inspecteur (n° 143) DECAESTECKER Brecht	Datum onderzoek:	20.06.2017
--------------------------------------	------------	--	---	------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.07.2008)