

## DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

**Datum(s) van controle:** 09/01/2024 + 0472-180910-01      **Uitgiftedatum verslag:** 09/01/2024  
**Verslagnummer:** 0759-240109-03

---

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 09 252 45 45 E: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0759

---

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: FORTIS/CEGELEC BUILDING SERVICES

Adres: HAVENLAAN 86C-BUS 201, 1000 BRUSSEL

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: BE2\_BNPPF\_Branch\_GENTBRUGGE-ARSENAAL

Adres: SCHOOLDREEF 60/ 62, 9050 GENTBRUGGE

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: FORTIS/CEGELEC BUILDING SERVICES

Adres: HAVENLAAN 86C-BUS 201,1000 BRUSSEL

BTW-nummer:

---

### Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: BE2\_BNPPF\_Branch\_GENTBRUGGE-ARSENAAL

Adres: SCHOOLDREEF 60/ 62, 9050 GENTBRUGGE

EAN- code:

Nummer teller: 1369152

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Bankkantoor

---

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/01/1983 tot 01/06/2020

**Informatie inhoud controle:** Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

---

VMA - 64.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning  
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

**Maatschappelijke zetel / Siège social:**

Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers  
normecbtv.com

**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 5G16 mm<sup>2</sup>

Type aardelektrode: Aardingspen

Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 63A

Type algemene schakelaar: Scheidingsschakelaar 4P63A

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 41 (reserve inbegrepen)

**BESCHRIJVING:**

Zie ééndraadsschema

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,  
beschermde stroombanen: Zie schema's  
aantal: 4

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 16 A 30 mA type A,  
beschermde stroombanen: Zie schema's  
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 20 A 30 mA type A,  
beschermde stroombanen: Zie schema's  
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 32 A 300 mA type A,  
beschermde stroombanen: Zie schema's  
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 20 A 300 mA type A,  
beschermde stroombanen: Zie schema's  
aantal: 4



Document met uitwendige invloeden: Ter plaatse  
Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: Zie bijlage  
Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld  
Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld  
Situatieplan van de aardverbindingen: Zie schema  
Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.  
Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

---

**Resultaten van de controle:**

**Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 1,9 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 3 MOhm

**Vastgestelde inbreuken:**

- 1 Het stroombaanschema / principeschema ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1). Bord datarack.

**Opmerkingen:**

Geen

---

**Besluit van de controle:**

**3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.**

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

**Tijdstip van afwerking:**

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



VMA - 64.02

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning  
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

**Maatschappelijke zetel / Siège social:**

Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers  
normecbtv.com

VMA - 64.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning  
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

**Maatschappelijke zetel / Siège social:**

Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbtv.com