



FACTURATIEADRES:		De Hooghe P. JB Dekeyersstraat 13 BE 9000 Ronse.		WERKFICHE nr.:	
TEL.: 055 217122		KLANT NR.: DH02085		Datum: 16/11/2004	
WERFADRES: Con					
OMSCHRIJVING OPDRACHT: Controlle bovengrondse mazouttank.					
AANTAL	LEVERINGEN - UITGEVOERDE WERKEN - OPMERKINGEN			PROD. NR.	EENH. PRIJS
1x	Controle bovengrondse mazouttank + transductie (OT) Vulborst geplaatst. Sonde vast op de tank gemonteerd. Materiaal: Tankinhoud 4000l. Bovengronds. Sonde op 13 cm diep. Tank staat binnen. Afhandeling aan voorgevel. Tank wordt meer voor privé gebruikt.				
Lev. datum	WERKUREN		TOTAAL:		
	Vertrek:	Begin klant:	Einde klant:	Aankomst:	
		11:00	12:00		
Wagen nr.:	VERPLAATSING PER KM:		VERPLAATSING FORFAITAIR:		TOTAAL:
	Enkel:	H/T:	Forfait:		
Gezien, naam + handtekening klant:			Naam + handtekening technicus:		TOTAAL :
			Erkeningsnummer: 0386 		BTW % :
					TE BETALEN:

Dossier mazouttank

Dit dossier bevat :

Conformiteitsattest

Hebt u vragen ?

Contacteer ons !

09/385 60 60

CONFORMITEITSATTEST

voor
Mazoutreservoirs

FIRMA :
(stempel)

DE VOS ENERGIE NV
Sluis 2
9810 EKE - NAZARETH
BTW-BE 0 450 411 877

KLANT :

Straat:

Postnummer:

Gemeente:

Tel:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur:

Adres reservoir:

Nominale inhoud reservoir:

Materiaal:

Buitenwand toegankelijk ☒ ontoegankelijk ☐

Nummer van het reservoir:

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:/..../..

Datum uitvoering controle: 16/11/04

Controles :

- ☒ visuele controle van de toebehoren
- ☒ overvulbeveiligingssysteem
- ☐ controle aanwezigheid water en/of slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaalverschil
- ☒ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

- ☒ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- ☒ Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:/..../..

Datum uitvoering controle:/..../..

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☐
- d. overvulbeveiligingssysteem ☐
- e. aanwezigheid van water en/of slib ☐
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.) ☐
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

- ☐ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- ☐ Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- ☐ Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening van de technicus of gemachtigde installateur:

Naam & handtekening klant:

DE VOS ENERGIE NV
Sluis 2
9810 EKE - NAZARETH
BTW-BE 0 450 411 877