

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	Rik Regnart (SV06268)
naam:	BE 0844 057 376
straat en nummer:	Twee Molensstraat 2 Bus 103
postnummer en gemeente:	8550 Zwevegem
tel:	gsm:
e-mail:	
ondernemingsnummer:	

volgnummer attest: _____

TECHNICUS
naam: Rik Regnart (SV06268)
BE 0844 057 376
erkeningsnr. SV Twee Molensstraat 2 Bus 103
datum controle: 8550 Zwevegem
arbeidsduur: _____

Klant	<input type="checkbox"/> particulier <input type="checkbox"/> onderneming
<input checked="" type="checkbox"/> eigenaar <input type="checkbox"/> gebruiker <input type="checkbox"/> syndicus	
naam:	<i>Decker andrea</i>
straat en nummer:	<i>Deinze straat 66</i>
postnummer en gemeente:	<i>9790 Wortgen-</i>
tel:	gsm:
e-mail:	<i>Pitipuz</i>

adres opslagtank indien verschillend van klant	<input type="checkbox"/> N.v.t.
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postnummer en gemeente:	
tel:	gsm:
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier	<input checked="" type="checkbox"/> niet-ingedeeld, inhoud: <i>Stee</i>	<input type="checkbox"/> ingedeeld, inhoud: _____ L	<input type="checkbox"/> klasse 3 (zie achterkant *1) <input type="checkbox"/> klasse 2 <input type="checkbox"/> klasse 1
<input checked="" type="checkbox"/> ondergronds <input type="checkbox"/> bovengronds	<input type="checkbox"/> groeve <input checked="" type="checkbox"/> niet toegankelijk <input type="checkbox"/> toegankelijk <input type="checkbox"/> inkuiping <input type="checkbox"/> andere: _____	<input type="checkbox"/> cilindrisch <input checked="" type="checkbox"/> rond <input type="checkbox"/> parallellepipedum <input type="checkbox"/> ovaal <input type="checkbox"/> andere: _____	<input checked="" type="checkbox"/> staal (enkelwandig) <input type="checkbox"/> staal (dubbelwandig) <input type="checkbox"/> roestvast staal <input type="checkbox"/> gewapend thermohardende kunststoffen <input type="checkbox"/> andere kunststoffen <input type="checkbox"/> prefabconstructie
datum van plaatsing:	tanknummer: _____		
Gestockeerde product: <input checked="" type="checkbox"/> gasolieverwarming type A <input type="checkbox"/> gasolieverwarming type B <input type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/> lampolie type C <input type="checkbox"/> andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
<input type="checkbox"/> aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____
merk:	fabricagenummer: _____
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	<input type="checkbox"/> nr. prototypekeuring: _____ <input type="checkbox"/> n.v.t.
norm: _____	
<input type="checkbox"/> inhoud: <i>Stee</i>	<input type="checkbox"/> diameter: _____ en lengte: _____
<small>*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het VlareM).</small>	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig, datum: <i>2</i>	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	leidingen en toebehoren
<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig <input type="checkbox"/> niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	
	staat deksel	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	
inkuiping	verontreiniging	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee	aansluitingen (ontluchting, vulling)
	waterticht	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok
	koolwaterstofdicht	<input type="checkbox"/> ok <input checked="" type="checkbox"/> niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
	algemene staat	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok
			uitmondung leidingen
			staat aanvoer- en terugvoerleiding
			stookoliefilter
			andere toebehoren: _____
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	opmerkingen: _____ _____ _____
	algemene staat tank	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
	organoleptische verontreiniging	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	opmerkingen: _____
groeve / prefabconstructie / andere		<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	opmerkingen: _____

beproeving deel I						
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem <small>(bijlage 5.177, van titel II van het VlareM)</small>		aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok
	fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	elektrische sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	andere:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
water- en slibbemonstering <small>(bijlage 5.174, van titel II van het VlareM)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd	hoeveelheid water: <i>0</i> cm	pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)			
		geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)	bezinksel/slib aanwezig: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja (ja, inwendige inspectie vereist)			
	<input type="checkbox"/> niet uitgevoerd, opmerkingen: _____	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok				