



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL Herkstraat 33 - 1820 Melbroek
Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder: EANDIS
Gestionnaire de réseau de distribution:

Nr teller: DESTAAN
N° comp:

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 86/1067

EAN code:

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT).

Plaats van het onderzoek: TENTONATELLINGS LAAN 3, GENT 9000
Lieu du contrôle:

Eigenaar: BUBA RENDECO
Propriétaire:
Adres:
Adresse:

Installateur: VAN DE WAELE
BTW / TVA:

Datum van het onderzoek: 8/8/2011
Date du contrôle:

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison
Appart: 1e / 15

Spanning: 230V
Tension:
Meter / bord verbinding: KVA 1x10
Liaison compteur-tableau:
Max. beveiliging: 60A
Protection max.:

Aardelektrode: PEN
Electrode de terre: 371 Ohm
Isolatie: 12,5
Isolement:
Aantal verdeelborden: 2
Nombre de tableaux:

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), Δ In (mA), type), Aantal eindstroombanen, and TestΔIn (OK, NOK).

Visueel nazicht: algemeen: OK
Contrôle visuel: générale:
Indirecte aanraking: OK
Contact indirect:

Aansluitingen: OK
Raccordements:
Potentiaalvereffeningen: OK
Liaisons equipotentielles:

Inbreuken/Infractions:
Opmerkingen/Remarques:
VISUM:
Datum/date:

Geen

Table with columns for Besluit / Conclusion and a grid for Niet conform / Conform status for various tests (276bis AK, 274 AK, 276bis HK, 274 HK).

De installatie is conform met het AREI...
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 8/8/2016

NOTE: La présente fiche de constatation de conformité...
S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions...

Rapp. ELS/EI 1.104