

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

13.843

Date du contrôle

16/04/2024

Lieu du contrôle

Politiekegevangenestraat 1, 9600 Ronse,
Belgique

Agent-visiteur

Youssef Mamoun

Nature du contrôle de l'installation:

Test d'étanchéité

Conclusion:

L'installation est conforme

Date d'émission:

16/04/2024 15:30:07

Testeur d'installation

Testo312 - 010/63320529

Données générales

Adresse de l'installation

Politiekegevangenestraat 1, 9600 Ronse, Belgique

Propriétaire

Nonon Bv

Adresse du propriétaire

Installateur

Concerne

App/302

Compteur

Etat du compteur

Ouvert

Numéro de compteur

7FL02123078851

Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation

Longueur des canalisations (m)

16

Canalisation

PLT

Appareils

Marque	Modèle	Pn (kW)	Catégorie gaz
Vaillant	ecoTEC pro VCW 286 (C13)	24	I2E(S)B

Examen

Essai d'étanchéité

OK

Test avec

Compteur : Testo312 - 010/63320529

Gaz d'essai

Gaz combustible

Pression d'essai

Pression de service

Libellé

Conclusion

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Conclusion : conforme

Signature de l'agent-visiteur:

